


SCHEMAT ZASILANIA

układ 3 fazowy (preferowany)

w budynku
istniejąca TG

RN12 IP54
na budynku

sterownik
1,5kW
3,2A




układ 1 fazowy (rezerwowy)

w budynku
istniejąca TG

S6 IP54
na budynku

sterownik
1,5kW
9,5A



PRACOWNIA PROJEKTOWA F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYŃSKI				39-400 Tarnobrzeg, ul.Moniuszki 20 mok.k@interia.pl tel. 692 963 726
Inwestor:	GMINA GORZYCE ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce			Data: 07.2016
Temat:	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz indywidualnej przepompowni ścieków sanitarnych (Furmany, 660/3, 394, 550/3).			Nr rys. e/2.27
Rysunek:	Zasilanie policznikowe pompowni Schemat zasilania			Skala: 1:..
	Imię i Nazwisko:	Uprawnienia:	Branża:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Andrzej Gucwa	187A/Tbg/94	Elektryczna	
Sprawdził:	mgr inż. Ireneusz Luchowski	28/Tbg/79	Elektryczna	